



LEGENDA

- QETPI03 Quadro Elettrico Teatro Piano Interrato
- Canale metallico a due scomparti con coperchio DIM 200X100
- Canale portacavi del sistema di montaggio Rapid system di marca Disano Salita Cavi
- Discesa Cavi
- Sistema di emergenza per corpi illuminanti di varia potenza montato in fabbrica
- Corpo Illuminante stagno lampade led 1 x 34 W tipo THEMA 970 di marca Disano o similare
- Tubazione plastica per impianti elettrici tipo RK di marca Inset o similare
- Corpo Illuminante di emergenza led 2 W /1 H tipo safety 616 di marca Disano o similare
- Comando Luce Stagno 10 A tipo Magic di marca Bticino o similare
- Corpo Illuminante tuboluminoso led 1x 34 W tipo Rapid System 6402 di marca Disano o similare
- Corpo Illuminante IP 20 LED 1 x 30 W tipo DISAN LENS 602 di marca Disano o similare
- Corpo Illuminante incasso LED 1x11 W tipo ENERGY 2130 di marca FOSNOVA o similare
- Corpo Illuminante incasso 1x33 W tipo LED PANEL di marca Disano o similare
- Applique da parete A LED da 14 w tipo GLOBO Inc60 di marca DISANO similare



Area Trasformazione del Territorio
Servizio Edilizia Residenziale Pubblica - Nuove Centralità

Lavori di completamento e di riqualificazione urbana di parte del complesso di edilizia pubblica denominato "Città dei Bambini" da destinare a "Laboratorio-Teatro", ubicato nel parco della Villa Romana, in viale delle Metamorfosi, nel quartiere di Ponticelli.



PROGETTO ESECUTIVO
Dicembre 2020

| REL | TITOLO | Scala |
|-------------|--|-------|
| GR 54 IE 09 | IMPIANTO ELETTRICO - PIANO SECONDO ILLUMINAZIONE ORDINARIA ED EMERGENZA LED | 1/100 |

Il Dirigente: Arch. Paola Cerotto
Il Direttore dei lavori: Arch. Vittorio Barrella
Il Responsabile del Procedimento: Arch. Concetta Montella
Il Coordinatore della sicurezza: Geom. Luigi La Rocca

I Progettisti: Arch. Vittorio Barrella
Geom. Luigi La Rocca

Consulenti alla D.L.: Arch. Davide Vargas

PIANTA PIANO SECONDO (+8.40 M) - Allegato ILL- Illuminazione ordinaria ed emergenza